



شرکت ارتباطات یار ایران (سهامی عام)

شماره ملی: ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۵۳ - شماره ثبت: ۳۱۷۵۱۲

بسمه تعالی
مشخصات فنی

لوله های محافظ کابل برق (پلی اتیلن، گالوانیزه، فلکسی)

شماره سند: ۹۸۰۰۴۲ تاریخ سند: ۹۸/۰۶/۰۹

مکارش: ۹۸۰۰۴۲ * 98/06/09 (pipe-ver02)

لوله های محافظ کابل برق (کنترلر تا تابلو برق سایت)

با توجه به شرایط فیزیکی مسیر کابل کشی از کنترلر تا تابلو برق سایت (AC / PDB) ، جهت محافظت از کابل های برق با حداکثر سطح مقطع $5 \times 6 \text{ mm}^2$ (حداکثر قطر ۲۵ میلیمتر) در طول مسیر از لوله های با مدل های ذیل میتوان استفاده نمود.

۱) لوله پلی اتیلن :

حداقل با سایز ۳۲ میلیمتر ، ضخامت ۲/۴ میلیمتر و فشار ۱۰ بار

۲) لوله های گالوانیزه :

حداقل با سایز ۳۲ میلیمتر، ضخامت ۳ میلیمتر و ضخامت گالوانیزه ۴۰ میکرون

۳) لوله خرطومی فلکسی فلزی گالوانیزه روکشدار :

مدل PG36 (قطر داخلی ۳۶ و خارجی ۴۳ میلیمتر و شعاع خمش حداقل 10 ± 115)



معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات یار ایران

تأیید کنندگان :

(۲) مهدی بختاری

(۱) عباس یوسفیان

(۳) غلامعلی شابدی

(۴) مرتضی فیض آبادی